# Bijlage 4: Nadere prioritering - eindlijst

| Gebouw | Prioriteit | Toelichting |
|---|---|---|
| Gemeentehuis | 1 | Onderzoek bij De Meent (Merosch, 2019) wijst uit dat warmte-koudeopslag (WKO) interessant kan zijn in combinatie met het gemeentehuis en eventueel de brandweerkazerne. Dit zijn bovendien gebouwen met een hoog verbruik. WKO kan ook bijdragen aan een beter binnenklimaat. |
| Sportcentrum De Meent | 1 | |
| Brandweerkazerne | 1 | |
| Brandweersteunpunt | 3 | Op korte termijn weinig natuurlijke momenten, laag verbruik. |
| Begraafplaats aula (Naarderstraat) | 3 | Laag verbruik. Eventuele veranderingen in toekomstig gebruik en beheer onderkomens begraafplaatsen betrekken. |
| Begraafplaats personeelsonderkomen (Naarderstraat) | 3 | |
| Begraafplaats personeelsonderkomen /aula Prins Bernardplein) | 3 | |
| Sporthal Wolfskamer | 3 | Vrij nieuw en energiezuinig gebouw met zonnepanelen. Op korte termijn geen natuurlijke momenten voor verduurzaming. |
| Gymzaal Albardastraat, incl. wissellokalen | 3 | Vrij nieuw en energiezuinig gebouw. Op korte termijn geen natuurlijke momenten voor verduurzaming. |
| Gymzaal Bovenlangewijnseweg | 2 | Deze gymzalen hebben veelal led-verlichting en zonnepanelen. Verdergaande verduurzaming (gebouwschil aanpakken, aardgasvrije installatie) afwegen bij eventuele renovatie of nieuwbouw. Voor gymzaal Delta bovendien eventuele ontwikkelingen over toekomst naastliggende school (De Kamperfoelie) betrekken. |
| Gymzaal Damwand | 2 | |
| Gymzaal Koers | 2 | |
| Gymzaal Delta | 3 | |
| Gymzaal Ellertsveld | 1 | De cv-ketel moet in de komende 5 jaar worden vervangen. Isolatie is vrij goed. Verwarming met warmtepomp nader onderzoeken. |
| KOV De Kremmerd | 2 | Toekomstige ontwikkelingen m.b.t. huisvesting kinderopvang afwachten. Voor de school De Springplank wordt bovendien nagedacht over nieuwbouw, wat effect zou kunnen hebben op het gebruik van de schoolwoningen. |
| KOV De Wipneus B.V. | 2 | |
| KOV De Toethoorn | 2 | |
| KOV Vrom & Tom | 2 | |
| Schoolwoningen De Springplank | 3 | |
| Verzamelgebouw o.a. KOV De Koelemoes | 2 | |
| Koningskinderen - Locatie Goudlokje / Praktijk TEL | 2 | |
| Verenigingsgebouw De Baat | 1 | De cv-ketel moet in de komende 5 jaar worden vervangen. Isolatie is goed. Verwarming met warmtepomp nader onderzoeken. |
| Gymzalen Holleblok | n.t.b. | Voor de 4 Holleblok-scholen wordt in 2022 een verduurzamings-onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten gelden voor het gehele Holleblokcomplex (2 t/m 12). |
| Wijkcentrum Holleblok incl. KOV Marriekolf | n.t.b. | |
| Taalschool | n.t.b. | |
| Wijkcentrum Meentamorfose | 3 | Recentelijk (2015-2016) gerenoveerd met verbeterde isolatie. Zonnepanelen geplaatst. |

| Gebouw | Prioriteit | Toelichting |
|---|---|---|
| Wijkcentrum 't Vuronger | 2 | Bouwjaar is 1981, energielabel E, dus aardgasvrij maken vraagt om verbeterde isolatie, wat om ingrijpende en kostbare maatregelen vraagt. Zonnepanelen reeds aanwezig. |
| Jongerencentrum Connect | 2 | Natuurlijke momenten verduurzaming veelal tussen 2026-2030. Zonnepanelen reeds aanwezig. |
| Verzamelgebouw Jan van Galenstraat | 3 | Verduurzaming vraagt meer dan alleen om ketelvervanging (ook isolatie aanpassen). Daarom koppelen aan toekomst gebouw, het is een mogelijk toekomstige woningbouwlocatie. |
| Bewustzijnscentrum BALA | 3 | Natuurlijke momenten verduurzaming veelal na 2030. Zonnepanelen reeds aanwezig. Het is een mogelijk toekomstige woningbouwlocatie. |
| Moluks verenigingsgebouw Gosepa | 1 | De cv-ketel moet in de komende 5 jaar worden vervangen. Onderzoeken of warmtepomp of hybride opstelling (combinatie cv-ketel en warmtepomp) mogelijk is, gelet op of gebouwisolatie. |
| Theater De Boerderij | 3 | Ingrepen zijn complex en kostbaar gelet op monumentale status. Ontwikkelingen verduurzaming monumenten afwachten. Er zijn enkele natuurlijke momenten in de komende 5 jaar, maar er wordt voorgesteld nu geen ingrijpende maatregelen te treffen. |
| Dienstencentrum Brassershoeve | 3 | |
| Loods Servitas (Poolvos) | 3 | Klein gebouw, gebruik is relatief beperkt. |
| Ontwaakt toneelvereniging | 3 | Volledig aardgasvrij is waarschijnlijk niet op korte termijn mogelijk vanwege het huidige isolatieniveau. Bij aanstaande ketelvervanging onderzoeken of hybride opstelling (cv-ketel en warmtepomp) mogelijk is. Daardoor pas op langere termijn aardgasvrij. |
| Kringloopwinkel | 3 | |
| Voetbalclub AH 78 | 3 | Bij aanstaande ketelvervanging onderzoeken of hybride opstelling (cv-ketel en warmtepomp) mogelijk is. Daardoor pas op langere termijn aardgasvrij. |
| Botterwerf | 2 | Bouwjaar is 2006. Ketelvervanging in de periode 2026-2030 is een natuurlijk moment. |
| Gemeentewerf | 1 | Dit gebouw heeft zonnepanelen en wordt sinds 2020 aardgasvrij verwarmd d.m.v. warmtepompen. |
| Zwembad Sijsjesberg | 1 | Het entreegebouw wordt in 2021 geheel verduurzaamd. Besluitvorming over de verduurzaming van het techniekgebouw en het centrumgebouw vindt plaats in 2022 op het moment dat de gasgestookte ketels voor het zwembadwater volgens het MJOP aan vervanging toe zijn. |
| Wijkcentrum De Draaikom | n.t.b. | Ontwikkelingen over mogelijke nieuwbouw afwachten. |

*Toelichting prioriteiten:*
De nummers geven moment aan waarop het gebouw aardgasvrij kan worden gemaakt:

- 2021-2025: prioriteit 1
- 2026-2030: prioriteit 2
- 2030-2050: prioriteit 3