

Interne adviesaanvraag aan: **Peter Corbeel**

Afkomstig van	Zaak 501	Afdeling:	Cat. 5	Vertr.
Afdeling : OMG			Port.houder	Beh.ambt.
Rapporteur : Robert de Vries			Verbeek	RdV
Reg.nr(s) :				
Bijlage(n) : 1				
		d.d. :	Plandatum	
			7-7-2020	
Onderwerp / probleemstelling: Zijn er vanuit wijkbeheer & service bezwaren tegen de verkoop van een strook groen/grond hoek Groen van Prinstererlaan/Van der Duijn van Maasdamlaan?				
Datum waarop advies wordt terugverwacht: 8 april 2020				

Advies:

Geen bezwaar tegen de verkoop van de strook grond voor de aanleg van een trafo station conform het nieuwe voorstel van Liander.

Door het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de school aan de Van der Duyn van Maasdamlaan 30 is door de teruglevering van stroom de capaciteit van het betaande trafostation te klein geworden. De eerder voorgestelde locatie door Liander is geen goede optie, de trafo kwam te dicht bij een woning te staan. In het nieuwe voorstel wordt de trafo verplaatst naar het groenvak op de hoek van de Van der Duyn van Maasdamlaan en de Groen van Prinstererlaan.

P. Corbeel 06-04-20

Gezien en akkoord	Gezien en akkoord	Advies verwerkt door	Par.af.:
hoofd afdeling:	directeur:	registratuur en retour	
d.d.:	d.d.:	aanvr. d.d.:	