

Gemeenteraad van Huizen
Graaf Wichman 10
1274 KB Huizen

Onderwerp: beantwoording commissievragen GroenLinks ventilatie schoolgebouwen

Huizen: 17 januari 2022

Uw brief van:

Nummer:

Uw kenmerk:

Bijlagen: 1

Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden.

Geachte leden van de commissie sociaal domein,

Op 11 januari 2022 heeft de fractie van GroenLinks (mevrouw van den Berge) schriftelijke vragen gesteld over ventilatie in schoolgebouwen. Met deze brief beantwoorden wij de gestelde vragen. Tevens verwijzen wij ter informatie naar de commissiemededeling over dit onderwerp van november 2020 die als bijlage is toegevoegd.

Vraag 1: Is het college bekend met de mate waarin scholen in Huizen voldoende geventileerd zijn?

Antwoord: Ja. In oktober 2020 hebben wij bij alle scholen opgevraagd hoe het gesteld is met de ventilatie. Op veruit de meeste scholen voldoet de ventilatie aan de eisen van het Bouwbesluit. In drie schoolgebouwen was natuurlijke ventilatie noodzakelijk om de gewenste luchtkwaliteit te behalen. Dit zijn het hoofdgebouw van de Springplank (Aristoteleslaan 135), De Van der Bruggenschool (Thorbeckestraat 2) en de Rehobothschool (Studiostraat 45). Zie ook de bijgevoegde commissiemededeling voor verdere achtergrondinformatie.

Vraag 2: Heeft het college in beeld of er onvoldoende geld is om ventilatieproblemen aan te pakken.

Antwoord: Ja dat hebben wij in beeld. Wij hebben de landelijke subsidieregeling SUVIS bij alle schoolbesturen actief onder de aandacht gebracht. Deze regeling voorziet in dekking van 30% van de kosten van een nieuw ventilatiesysteem. Zowel landelijk als in Huizen is het beeld dat dit onvoldoende is voor schoolbesturen om op eigen kosten een nieuw ventilatiesysteem aan te schaffen.

De Van den Bruggenschool heeft in overleg met de gemeente besloten gebruik te maken van de SUVIS regeling. Deze is op 7 oktober 2021 toegekend. De overige 70% van de kosten wordt gedragen door het schoolbestuur (35%) en de gemeente (35%, vanuit het IHP

2017-2027 zijn hiervoor middelen beschikbaar). De werkzaamheden zullen in de vakantieperiodes van 2022 worden uitgevoerd. Tot die tijd blijft de natuurlijke ventilatie uitgevoerd worden om de benodigde luchtkwaliteit te garanderen.

Voor de Springplank en de Rehobothschool waren geen middelen beschikbaar in het IHP om het ventilatiesysteem te vernieuwen.

De Springplank heeft besloten geen beroep te doen op de SUVIS regeling omwille van de hoge kosten en heeft de luchtkwaliteit verbeterd door mobiele luchtfilterapparatuur in alle lokalen te zetten. Deze apparaten zuigen lucht uit het lokaal, filteren de lucht en blazen de gefilterde lucht weer terug in het lokaal. Ook zijn in elk lokaal Co2 meters geplaatst. Op basis van deze real-time metingen kan bij geventileerd worden met natuurlijke ventilatie mocht dit nodig zijn.

Het schoolgebouw van de Rehobothschool staat op de nominatie voor nieuwbouw op korte termijn. Om deze reden heeft het schoolbestuur besloten om geen investering in een nieuw ventilatiesysteem te doen. De school laat de ventilatiekanalen extra reinigen en laat periodiek extra metingen uitvoeren. Hieruit blijkt dat met het huidige systeem de gewenste luchtkwaliteit wordt behaald, op sommige momenten in combinatie met de natuurlijke ventilatie.

Vragen

Hebt u op dit moment vragen? Neemt u dan contact op met A. Hogenbirk - de Jong van het team Maatschappelijke beleid, bereikbaar op 035-5281460 of via a.hogenbirk@huizen.nl.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders,

P.W.J. Veldhuisen
gemeentesecretaris

N. Meijer
burgemeester

Betreft : ventilatie schoolgebouwen
Aan : Leden van de commissie Sociaal Domein
T.b.v. : Commissie van 24 november 2020
Van : Marlous Verbeek
Behandelaar: A. Hogenbirk
Datum : 6 november 2020

Geachte leden van de commissie Sociaal Domein,

Op 28 augustus heeft mevrouw Leeuwin van de PvdA het College schriftelijke raadvragen gesteld over de ventilatie van schoolgebouwen in Huizen. Naar aanleiding van de beantwoording van deze vragen heb ik toegezegd u te informeren over de ventilatie van onze schoolgebouwen op het moment dat wij de informatie van alle schoolbesturen hadden ontvangen. Dit is inmiddels het geval.

In veruit de meeste schoolgebouwen voldoet het ventilatiesysteem aan de eisen van het Bouwbesluit. Er zijn drie schoolgebouwen waar natuurlijke ventilatie (ramen open) noodzakelijk is om de gewenste luchtkwaliteit te behalen.

Hoofdgebouw basisschool de Springplank, Aristoteleslaan 135 (RK Onderwijs Huizen)

Dit schoolgebouw is gebouwd in 1992. In het schoolgebouw is geen mechanisch ventilatiesysteem aanwezig. Er zijn wel voldoende mogelijkheden om met natuurlijke ventilatie (ramen open, ventilatieroosters, dwarsventilatie) de gewenste luchtkwaliteit te behalen. Het schoolbestuur onderzoekt op dit moment of aanvullende maatregelen nodig zijn voor het winterseizoen.

Rehobothschool, Studiostraat 45 (VPCBO Ichthus)

De Rehobothschool is gebouwd in 1968 en inmiddels 52 jaar oud. In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017 (IHP 2017) heeft uw raad ingestemd met nieuwbouw van de Rehobothschool. Zoals u weet onderzoeken we op dit moment de mogelijkheden voor nieuwbouw op het terrein aan de Koers. Voor de huidige Rehobothschool geldt dat met de combinatie ventilatiesysteem en natuurlijke ventilatie de gewenste luchtkwaliteit gehaald wordt. De technische capaciteit van het ventilatiesysteem kan eventueel verbeterd worden. Het schoolbestuur onderzoekt welke maatregelen wenselijk zijn om te nemen.

Van den Bruggenschool, Thorbeckestraat 2 (VPCBO Ichthus)

De Van den Bruggenschool is gebouwd in 2012. De lay-out van het gebouw zorgt voor veel mogelijkheden voor dwarsventilatie (ramen die tegen elkaar opengezet kunnen worden) en daar wordt ook veelvuldig gebruik van gemaakt. De gewenste luchtkwaliteit wordt gehaald door deze natuurlijke ventilatie in combinatie met gebruik van het mechanische ventilatiesysteem. Het schoolbestuur onderzoekt momenteel of de technische capaciteit van het ventilatiesysteem verbeterd kan worden. In het IHP 2017 is rekening gehouden met een toekomstige aanpassing van het ventilatiesysteem.

Samenvattend is men in alle schoolgebouwen in staat om een gezonde luchtkwaliteit te realiseren. Bij de bovengenoemde drie scholen onderzoeken de schoolbesturen welke maatregelen mogelijk zijn om de ventilatie verder te optimaliseren. De GGD kan hen hierbij ondersteunen.

GROENLINKS

Huizen, 11 januari 2022

Betreft: Ventilatie schoolgebouwen

Aan het college van burgemeester en wethouders

Geachte college,

De volgende weblink betreft informatie op de website van de NOS over ventilatie op scholen

<https://amp.nos.nl/artikel/2412529-scholen-weer-open-maar-regie-bij-aanpak-ventilatie-ontbreekt.html>

De scholen zijn weer open, maar uit onderzoek blijkt dat op meer dan een kwart van de scholen de ventilatie nog niet op orde is.

GroenLinks vindt het van belang dat de schoolomgeving veilig is, zodat sluiting wordt voorkomen.

Daarom de volgende vragen.

- 1. Is het college bekend met de mate waarin scholen in Huizen voldoende geventileerd zijn?*
- 2. Heeft het college in beeld of er onvoldoende geld is om de ventilatieproblemen aan te pakken?*

Graag zo mogelijk een schriftelijk antwoord op de vragen tijdig voorafgaand aan de vergadering van de commissie Sociaal Domein van dinsdag 25 januari a.s., of anders graag mondeling antwoord in deze commissievergadering.

Met vriendelijke groet,

Marian van den Berge

Raadslid GroenLinks

GROENLINKS

Huizen, 11 januari 2022

Betreft: Ventilatie schoolgebouwen

Aan het college van burgemeester en wethouders

Geachte college,

De volgende weblink betreft informatie op de website van de NOS over ventilatie op scholen

<https://amp.nos.nl/artikel/2412529-scholen-weer-open-maar-regie-bij-aanpak-ventilatie-ontbreekt.html>

De scholen zijn weer open, maar uit onderzoek blijkt dat op meer dan een kwart van de scholen de ventilatie nog niet op orde is.

GroenLinks vindt het van belang dat de schoolomgeving veilig is, zodat sluiting wordt voorkomen.

Daarom de volgende vragen.

- 1. Is het college bekend met de mate waarin scholen in Huizen voldoende geventileerd zijn?*
- 2. Heeft het college in beeld of er onvoldoende geld is om de ventilatieproblemen aan te pakken?*

Graag zo mogelijk een schriftelijk antwoord op de vragen tijdig voorafgaand aan de vergadering van de commissie Sociaal Domein van dinsdag 25 januari a.s., of anders graag mondeling antwoord in deze commissievergadering.

Met vriendelijke groet,

Marian van den Berge

Raadslid GroenLinks