

Betreft : Beantwoording vragen over meerjarenonderhoudsplanning  
Aan : Leden van de Commissie Fysiek domein  
T.b.v. : Commissie FD van 13 oktober 2021  
Van : A. Versluis  
Behandelaar : Thomas Wittekamp  
E-mail/telefoonnummer : t.wittekamp@huizen.nl / 035-5281541  
Datum : 18 oktober 2021  
Status :

### Vragen Dorpsbelangen Huizen

- Hoe komen in het algemeen de bedragen van het MJOP tot stand? Wordt het in de jaarschijf uitgevoerd en voor welk bedrag?

De bedragen in het MJOP betreffen begrotingen die jaarlijks geactualiseerd worden. Deze bedragen worden op basis van landelijke eenheidsprijzen en ervaring van voorgaande projecten gebaseerd. Het MJOP geeft aan of onderhoud/project afgerond is of doorschuift.

- Onderhoud pompen en gemalen, wat is er voor gedaan?

Alle pompen en gemalen worden momenteel geïnspecteerd. Het hoge bedrag dat voor 2022 begroot is, kan gebruikt worden voor het eerste herstel en beheermaatregelen die uit de inspectie voortkomen. Het nieuwe beheerplan op basis van deze inspectie, zal in de actualisering van voorjaar 2022 vertaald worden.

- Onderhoud pompen en gemalen, het bedrag is verhoogd voor het jaar 2022? Waarom zijn er in de opvolgende jaren geen bedragen opgenomen?

De huidige begroting voor pompen en gemalen is gebaseerd op een aangenomen technische levensduur van de verschillende pompen en gemalen. Dit is berekend vanaf het jaar van aanleg per gemaal. Veel gemalen aangelegd in de jaren '70 en '80 naderen het einde van hun geprognostiseerde levensduur. Indien de inspecties daar aanleiding toe geven kan over worden gegaan tot vervanging. In geval van voldoende kwaliteit schuift het bedrag weer door. Voor de jaren waar nu geen begrotingsbedrag is opgenomen kan dit waarschijnlijk door de nieuwe verdeling op basis van de inspectie en het beheerplan met de actualisatie voorjaar 2022 wel verdeeld en ingevuld worden.

- Foutieve aansluitingen, wat wordt er aan gedaan en wanneer?

Het is de bedoeling om een onderzoek in te stellen naar foutieve aansluitingen in de buurt Crailo. Er wordt veel regenwater verpompt middels het vuil water systeem vanuit de wijk Crailo. Wij vermoeden dat veel regenwaterafvoeren (dakafvoeren) aangesloten zijn op het vuilwater systeem. Dit verbruikt veel capaciteit van het vuilwatersysteem en biedt overbodig regenwater aan bij de zuiveringsinstallatie. De grondslag van de buurt Crailo biedt daarbij veel kansen voor infiltratie van regenwater. De planning is om dit onderzoek in 2022 op te starten.

- Waarom staan er hoge bedragen bij Buurt Stad & Lande?

De oplopende bedragen in de begroting van Stad en Lande zijn nodig omdat de riolering van de gehele buurt Stad en Lande tussen 2022 en 2025 vervangen wordt. De verwachting is dat de uitvoering van de herinrichting wijk Stad en Lande Zuid voor het grootste gedeelte in 2023 plaatsvindt. Hierdoor vallen de bedragen in de begroting rond deze jaren extra hoog uit.

## Vraag D66

- Is er voor het onderzoek wateroverlast en mogelijke uitkomsten hiervan een aanvullende investering nodig?

In het raadsvoorstel staat dat het onderzoek om verdere maatregelen tegen wateroverlast te actualiseren loopt en de verwachting is om de resultaten op korte termijn te kunnen presenteren. Echter zijn deze resultaten in de commissie van woensdag 25 november 2020 middels een mededeling wethouder Verbeek over evaluatie maatregelen basisrioleringsplan 2015 tegen wateroverlast reeds gepresenteerd. Dit blijkt een geen actuele tekst meer te zijn. Wij zullen dit aanpassen in de eerstvolgende actualisatie. De conclusie van dit onderzoek geeft aan dat de bij een bui van 40mm er 21% minder water op straat blijft staan en de genomen maatregelen doelmatig zijn geweest. Vooralsnog zijn hier geen extra investeringen voor nodig. Het huidige gemeentelijk rioleringsplan 2016-2025 met de daarbij behorende maatregelen is nog in uitvoering.